

病院の清浄度クラスと換気条件

クラス	名称	該当病室（例）	換気量 (回/h)	外気量 (回/h)	室圧	フィルター 効率
I	高度清潔区域	バイオクリーン手術室	--	5	陽圧	99.97%
		異感染患者用病室	15	2		
II	清潔区域	一般手術室	15	3	陽圧	98%以上
III	準清潔区域	未熟児室	10	2	陽圧	95%以上
		血管造影室	15	2		
		集中治療室	6	2		
IV	一般清潔区域	一般病室	6	2	等圧	90%以上
		手術部回復室	6	2		
V	汚染管理区域	感染症用隔離病室	12	2	陰圧	90%以上
	拡散防止区域	汚物処理室 患者用便所	10	--	陰圧	--

日本医療福祉設備協会. 病院設備設計ガイドライン（空調設備編）. P20より抜粋